



Handläggare

Jessica Larsson | Drifttekniker, VA
0703-26 14 68 | jessica.larsson@bollebygd.se

Hårt eller mjukt vatten?

Hårdheten i vattnet mäts i tyska grader och styrs av mängden kalcium och magnesium. Ett vatten anses vara hårt om det ligger över 10 tyska grader.

Bollebygds kommuns vattenanläggningar

Backa vattenverk

Distributionsområde: Bollebygds tätort

pH: 7,9 – 8,1

Hårdhet: 3,9 – 4,4°dH, Mjukt vatten

Töllsjö vattenverk

Distributionsområde: Töllsjös tätort

pH: 7,8 – 8,2

Hårdhet: 1,5 – 1,84°dH, Mjukt vatten

Olsfors och Hultafors

Vattendistributör: Borås stad, Sjöbo vattenverk

pH: 7,9 – 8,2

Hårdhet: 1,8 – 2,9°dH, Mjukt vatten

Förklaring: °dH (tyska hårdhetsgrader), Ca+Mg (mg/l)

< 5 °dH = mjukt vatten, 15 – 35

5 - 10 °dH = medelhårt vatten, 36 – 70

> 10 °dH = hårt vatten, 71 – 150

Mjukt vatten

Tvål, tvätt och diskmedel löddrar lätt i mjukt vatten och därför räcker det med en låg dosering.