

## Intyg efter utförd läckningskontroll av befintlig slamavskiljare

Bilaga till ansökan/anmälan om avloppsanläggning. Enl standard SS825627  
Blanketten skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg- och miljöheteren,  
517 83 Bollebygd alt [byggochmiljo@bollebygd.se](mailto:byggochmiljo@bollebygd.se)

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
----------------------	------------------

### Uppgifter om slamavskiljaren

<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn	<input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn	<input type="checkbox"/> Enkammarbrunn
Fabrikat:	Volym (m <sup>3</sup> ):	
Material:		
T-rör:	<input type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Ska bytas <input type="checkbox"/> Ska monteras
Djup från utloppsrör till botten:	cm	Innerdiameter vid utloppets underkant: cm

### Okulär besiktning

Innan okulär besiktning görs bör brunnen tömmas totalt och även högtrycktvättas. Tvättvattnet ska sedan sugas upp.

	Utan anmärkning	Anmärkning	Kommentar (bifoga gärna foton)
Ut- och inlopp (t ex vittring)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mellanväggar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Lock	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
T-rör (befintligt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Skarvar mellan brunnsdelar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Protokoll från läckningskontroll

Läckningskontroll utförs genom att man fyller upp brunnen med vatten till utloppets underkant och noterar vattentans avsänkning efter 60 min.

Vattnet har sjunkit \_\_\_\_\_ mm

### Bedömning/intyg

<input type="checkbox"/> Jag gör bedömningen att den här brunnen är tät
<input type="checkbox"/> Jag gör bedömningen att brunnen är tät efter utförda åtgärder. Beskriv nedan vilka åtgärder som ska utföras (t.ex. tätning av ringar).

### Underskrift av den som har utfört läckningskontrollen

Namnteckning	Namnförtydligande
--------------	-------------------